



**CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**  
Città Metropolitana di Napoli - Corso Campano 200 - Giugliano in Campania (Na)

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO SERVIZIO ANTIABUSIVISMO

ORDINANZA N. 16 DEL 12/04/2018

**IL DIRIGENTE**

- Decreto Sindacale n. 42 del 31/01/2018-

**Visto :**

-fax prot. N°0002960 del 22-01-2018 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli assunto a questo Settore il 23-01-2018 prot. N°0007477 dal quale si evince che:

-personale del Comando VV.FF. Di Napoli è intervenuto in data 22-01-2018 in Giugliano in Campania in Corso Campano 372 dove riscontrava presso la proprietà dei Sig.ri Smarrazzo, la presenza di un serbatoio fuori terra della capacità di mc 0,5 per l'utilizzo di GPL ad uso domestico con matricola n°(N.F. 16RM0192551).Ad un attento controllo tale serbatoio risulta installato abusivamente, in difformità alle vigenti normative di sicurezza e antincendio, giusta D.M. 14,05,2004 ed in assenza di alcuna autorizzazione preventiva da parte delle autorità competenti in materia.

**Ravvisata** la necessità di intervenire ad horas per ripristinare le normali condizioni di sicurezza;

**Ritenuto** di dover adottare i necessari provvedimenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

**Visto** l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 " Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali ";

**Visto** l'art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

**ORDINA**

Alle Sig. re Smarrazzo Mariantonia nata a Giugliano in Campania il 20-10-1963 residente a Giugliano in Campania alla Via S. Domenico n°13, Smarrazzo Rosaria nata a Giugliano in Campania il 02-01-1969 residente a Giugliano in Campania alla Via Selva Piccola n°37;

-L'inibizione immediata dell'utilizzo del serbatoio di GPL rinvenuto presso il cortile dell'edificio di Corso Campano 372 foglio 63 particella 1129, installato abusivamente ed in assenza delle autorizzazioni di legge;

-la rimozione immediata dello stesso serbatoio, previo svuotamento e bonifica effettuata da ditta specializzata. Ad ultimazione dei lavori dovrà essere presentata a questo Settore certificato di rimozione del serbatoio GPL e ripristino delle norme di sicurezza rilasciata da ditta abilitata.

**AVVERTE**

Che ogni responsabilità civile e penale, per danni a persone e cose, dovuti alla inosservanza del presente atto, è a totale carico della proprietà o di chiunque avente causa, diritto o responsabilità dell'immobile stesso;

che in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza i responsabili saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

**DISPONE**

Che la presente Ordinanza sia notificata, a messo comunali:

Alle Sig. re Smarrazzo Mariantonia nata a Giugliano in Campania il 20-10-1963 residente a Giugliano in Campania alla Via S. Domenico n°13, Smarrazzo Rosaria nata a Giugliano in Campania il 02-01-1969 residente a Giugliano in Campania alla Via Selva Piccola n°37;

Dispone che il presente provvedimento amministrativo, munito della relata di notifica, sia inviato:

Al Comando di Polizia Locale;(attraverso la piattaforma Folium

Al Comando Provinciale dei VV. F. ( E-mail certificata [com.prev.napoli@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.napoli@cert.vigilfuoco.it) )

Giugliano, li 04/04/2018

IL DIRIGENTE  
Arch. Filippo Frippa